



УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе  
Павловске**



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

/С.Н. Шусталов/

М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78-01-05-47/6346-16/2800 « 01 » декабря 2016 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы измерений  
температуры горячей воды.

**Заявитель:** Территориальный отдел «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах.

**Юридический адрес:** 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 55.

**Основание для проведения экспертизы:** определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания №78-01-05-47/6346-16 от 17.11.2016 г., Территориального отдела «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах (вх.№01Ф-3554 от 18.11.2016 г.).

**Дата проведения экспертизы:** «01» декабря 2016 г.

**Сведения об эксперте:** Ключкин Иван Николаевич; образование – высшее; специальность – врач по коммунальной гигиене; стаж работы – 8 лет; занимаемая должность – заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной гигиене.

№ А-0041366

Продолжение: листов 2  
с № Б-А-0000 124761  
по № Б-А-0000 124762

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
196653, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден. Эксперт \_\_\_\_\_ (Клюшкин И.П.).

**Объект экспертизы:** результаты измерений температуры горячей воды, выполненные в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, д.№246.

**Состав экспертных материалов:** протокол лабораторных исследований температуры горячей воды №8870 от 01.12.2016 г. АИЛЦ Филиала № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512619 от 14.11.2013 г. до 14.11.2018 г).

**Вопрос, поставленный перед экспертом:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений температуры горячей воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801.

**Установлено:** согласно протоколам лабораторных исследований, температура горячей воды, измеренная в ИТП (в подвальном помещении), прямая ГВС и распределительной сети жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.№246:

**проба № 1** – X-1-24910-3 – ГВС, д. №246, ИТП блока В №3(в подвале здания) подающий трубопровод ГВС, после водонагревателя – + 69,0° С - находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов температуры горячей воды;

**проба № 2** – X-1-24911-3 – ГВС, д. №246, стояк ГВС на квартиру №685 – + 64,0° С - находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов температуры горячей воды.

#### Заключение:


На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, температура горячей воды, измеренная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.№246, ИТП блока В №3(в подвале здания) подающий трубопровод ГВС, после водонагревателя **СООТВЕТСТВУЕТ** действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы,

**№ А- 0000124761**  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д. 36, т/ф. (812) 469-34-61

температура горячей воды, измеренная по адресу: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.№246, стояк ГВС на квартиру №685 **СООТВЕТСТВУЕТ** действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Эксперт: заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной гигиене

 Ключкин И.Н.

№ А- 0000124762

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61





УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе  
Павловске**



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
/С.Н. Шусталов/

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78-01-05-47-6346-16/2801 « 01 » декабря 2016 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований температуры горячей воды.

**Заявитель:** Территориальный отдел «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах.

**Юридический адрес:** 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 55.

**Основание для проведения экспертизы:** определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания №78-01-05-47/6346-16 от 17.11.2016 г., Территориального отдела «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах (вх.№01Ф-3554 от 18.11.2016 г.).

**Дата проведения экспертизы:** «01» декабря 2016 г.

**Сведения об эксперте:** Ключкин Иван Николаевич; образование – высшее; специальность – врач по коммунальной гигиене; стаж работы – 8 лет; занимаемая должность – заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной гигиене.

№ А-0041364

Продолжение: листов 2

с № Б-А-000072-4759

по № Б-А-000072-4760

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
196653, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден. Эксперт \_\_\_\_\_ (Клюшкин И.Н.).

**Объект экспертизы:** результаты измерений температуры горячей воды, выполненные в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, д.№288.

**Состав экспертных материалов:** протокол лабораторных исследований температуры горячей воды № 8869 от 01.12.2016 г. АИЛЦ Филиала № 1 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512619 от 14.11.2013 г. до 14.11.2018 г).

**Вопрос, поставленный перед экспертом:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений температуры горячей воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01; СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801.

**Установлено:** согласно протоколам лабораторных исследований, температура горячей воды, измеренная в ИТП (в подвале здания), подающий трубопровод ГВС после водонагревателя и распределительной сети жилого дома по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, д.№288: **проба № 1** – X-1-24908-3 – ГВС, д. №288, ИТП (в подвале здания), подающий трубопровод ГВС после водонагревателя – + 63,0° С - находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов температуры горячей воды;

**проба № 2** – X-1-24909-3 – ГВС, д. №288, стояк ГВС на квартиру № 275 – + 62,3° С - находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов температуры горячей воды.

#### Заключение:

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, температура горячей воды, измеренная по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, д.№288, ИТП (в подвале здания), подающий трубопровод ГВС после водонагревателя **СООТВЕТСТВУЕТ** действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10

№ А-0000124759  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

К экспертному заключению  
от 01/12 2016 г. № 78.01.014-06-46/2801

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, температура горячей воды, измеренная по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, д.№288, стояк ГВС на квартиру № 275 **СООТВЕТСТВУЕТ** действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»), СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Эксперт: заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной гигиене

Клюшкин И.Н.



№ А- 0000124760

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61







УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе  
Павловске**



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
/С.Н. Шусталов/

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78-01-017-06-46/2802 « 01 » декабря 20 16 года

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов  
лабораторных исследований качества горячей воды  
по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям**

**Заявитель:** Территориальный отдел «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах.

**Юридический адрес:** 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 55.

**Основание для проведения экспертизы:** плановое обследование; определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования, испытания № 78-01-05-47/6346-16 от 17.11.2016г. Территориального отдела «Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах.

**Сведения об эксперте:** Ключкин Иван Николаевич; образование – высшее; специальность – врач по коммунальной гигиене; стаж работы – 8 лет; занимаемая должность – заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной гигиене.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 19.26 КоАП РФ предупрежден.

**Эксперт:**  (Ключкин И.Н.).

№ А-0041436

Продолжение: листов 2  
с № Б-А-000012485.4  
по № Б-А-000012485.5

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
196653, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Скундной, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

**Дата проведения экспертизы:** «01» декабря 2016г.

**Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований качества горячей воды, отобранной в жилом доме ООО «УК «Единый Город» по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 246.

**Состав экспертных материалов:** протокол лабораторных исследований проб горячей воды по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям № 8868 от 01.12.2016г. АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512619 от 14.11.2013г. Действителен до 14.11.2018г.).

**Вопрос, поставленный перед экспертом:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований качества горячей воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10.

**Установлено:** согласно протоколам лабораторных исследований, качество горячей воды, отобранной в жилом доме ООО «УК «Единый Город» по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 246:

**проба № 1** – ХБ-1-24906-3 – ГВС, ИТП блока В №3 (горячая вода после теплообменника) – находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям;

**проба № 2** – ХБ-1-24907-3 – ГВС, стояк ГВС на квартиру №685 – находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

#### **Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, качество горячей воды, отобранной в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 246, ИТП блока В №3 (горячая вода после теплообменника) **СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

№ А- 0000124854  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, качество горячей воды, отобранной в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 246, стояк ГВС на квартиру №685 **СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Эксперт: заведующий отделением коммунальной гигиены –  
врач отделения коммунальной гигиены:

Клошкин И.Н.

№ А- 0000124855  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61





УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
от 21 апреля 2015 г. № 237

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе  
Павловске**



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

/С.Н. Шусталов/

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78-01-01ф-06-46/2803 « 01 » декабря 2016 года

**По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов  
лабораторных исследований качества горячей воды  
по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям**


**Заявитель:** Территориальный отдел «Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-  
Петербургу» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах.

**Юридический адрес:** 196143, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 55.

**Основание для проведения экспертизы:** плановое обследование; определение  
о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, исследования,  
испытания № 78-01-05-47/6346-16 от 17.11.2016г. Территориального отдела  
«Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в Московском, Фрунзенском,  
Пушкинском, Колпинском районах.

**Сведения об эксперте:** Ключкин Иван Николаевич; образование – высшее;  
специальность – врач по коммунальной гигиене; стаж работы – 8 лет; занимаемая  
должность – заведующий отделением коммунальной гигиены – врач по коммунальной  
гигиене.

Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 19.26 КоАП РФ  
предупрежден.

**Эксперт:**  (Ключкин И.Н.).

№ А-0041365

Продолжение: листов 2  
с № Б-А-0000124852  
по № Б-А-0000124853

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
196653, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

**Дата проведения экспертизы:** «01» декабря 2016г.

**Объект экспертизы:** результаты лабораторных исследований качества горячей воды, отобранной в жилом доме ООО «УК «Единый Город» по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 288.

**Состав экспертных материалов:** протокол лабораторных исследований проб горячей воды по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям № 8867 от 01.12.2016г. АИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512619 от 14.11.2013г. Действителен до 14.11.2018г.).

**Вопрос, поставленный перед экспертом:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований качества горячей воды на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.2496-09; СанПиН 2.1.2.2645-10; СанПиН 2.1.2.2801-10.

**Установлено:** согласно протоколам лабораторных исследований, качество горячей воды, отобранной в жилом доме ООО «УК «Единый Город» по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 288:

**проба № 1** – ХБ-1-24904-3 – ГВС, ИТП (в подвале дома) подающий трубопровод ГВС после теплообменника – находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям;

**проба № 2** – ХБ-1-24905-3 – ГВС, стояк ГВС на квартиру №275 – находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям.

#### **Заключение:**

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, качество горячей воды, отобранной в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 288, ИТП (в подвале дома) подающий трубопровод ГВС после теплообменника **СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

**№ А- 0000124852**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, качество горячей воды, отобранной в жилом доме по адресу: г. Санкт-Петербург, Шушары, Московское шоссе, дом 288, стояк ГВС на квартиру №275 **СООТВЕТСТВУЕТ** по микробиологическим показателям и санитарно-гигиеническим показателям действующим государственным санитарным нормам и правилам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (изменение в СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»). СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.1.2.2801-10 «Изменения и дополнения №1 к СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

**Эксперт:** заведующий отделением коммунальной гигиены –  
врач отделения коммунальной гигиены:



Клюшкин И.Н.

№ А- 0000124853

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»  
в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах и городе Павловске,  
189630, г. Санкт-Петербург, ул. Веры Слуцкой, д.36, т/ф. (812) 469-34-61

